



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



LICENCE



Performance « SATI »



LCIE N°: T 09088 / 627411

Délivrée à :  
*Delivered to:*

**KAUFEL S.A.**  
Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**KAUFEL SA (2013BA)**  
Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Produit :  
*Product:*

**BAES D'EVACUATION A LED P**  
*BAES OF EVACUATION WITH LIGHT-EMITTING DIODE P*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

**KAUFEL**

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

BRIO+ 60L COM

Caractéristiques nominales et principales :  
*Rating and principal characteristics:*

Classe II - IP 42 - IK07 - Tension assignée (V~) (Hz) 230 / 50  
Flux lumineux : 45 lm à 1h

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

Accumulateurs : Ni-Cd 1 x 2,4 V - 800 mAh - SAFT 2VST AAL  
Ni-Cd 1 x 2,4 V - 600 mAh - SAFT 2 ecolife AA  
Ni-Cd 1 x 2,4 V - 600 mAh - SANYO ou

PANASONIC 2KR-AAH

Lampes de secours : 4 leds

Lampes de veille : 4 leds

Résistance au fil incandescent à 960 °C

Maintien de la licence T 10123 / 627411

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF EN 60598-1:2009+A11:2009  
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008  
NF C 71-800:2000  
NF C 71-820:1999  
NF 413:2006

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

LCIE N° 108783-616938 A - 109072-617523 A/B - 114308-62 6247 A/B

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

Licence n° T 09088 / 616940 du 2011-11-08

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2012-07-23

**Rémi HANOT**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

Date de fin de validité -  
*Limit expired date:*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



LCIE  
Laboratoire Central  
des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas  
33, av du Général Leclerc  
BP 8  
92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
France

Tél : +33 1 40 95 60 60  
Fax : +33 1 40 95 86 56  
contact@lcie.fr  
www.lcie.fr  
au capital de 15.745.984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174