



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



LICENCE



Performance « SATI »



LCIE N°: T 10016 / 627891

Délivrée à :  
Delivered to:

**KAUFEL S.A.**  
Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Site de fabrication :  
Factory:

**KAUFEL SA (2013BA)**  
Route de Saint Martin d'Ordon - 89330 PIFFONDS - FRANCE

Produit :  
Product:

**BAES UTILISABLE POUR L'EVACUATION OU POUR  
L'AMBIANCE A LED NP**  
BAES FOR EVACUATION OR FOR ATMOSPHERE WITH LIGHT-  
EMITTING DIODE NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

**KAUFEL**

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

**BRIO+ ET 400L COM**

Caractéristiques nominales et principales :  
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP 65 - IK10 - Tension assignée (V~) (Hz) 230 / 50  
Flux lumineux : 400 lm à 1h

Informations complémentaires :  
Additional information:

Accumulateurs :  
Ni-Mh 2 x (3 x 1,2 V / 1,1 Ah) - SAFT 3 VHT AAL  
Lampes de secours : 4 leds - Lampes de veille : 2 leds  
Résistance au fil incandescent à 960 °C  
Suppression et ajout d'une nouvelle source d'accumulateur et  
modification valeur du flux

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2009+A11:2009, NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003  
+A2:2008, NF C 71-800:2000, NF C 71-801:2000, NF C 71-  
820:1999, UTE C 71-806:2007, NF 413:2006

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

LCIE N° 96112-592133 C/D - 96285-592252 E/F - 96284-593439  
G/H - 108783-616938B - 106452-610691 A/B Cr 2011/10/04 - LCIE  
n° 114484-627866 A/B/C

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° T 10016 / 616940 du 2011-11-08

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2012-09-10

**Rémi HANOT**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

Date de fin de validité -  
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

